



VZOROVÝ PRIEČNY REZ ULOŽENIA GRAVITAČNÉHO KANALIZAČNÉHO POTRUBIA V SPEVNENEJ PLOCHE A V ZELENOM PÁSE

MIERKA 1 : 20




DETAIL A:



hr.100mm
hr.200mm

| hĺbka ryhy | min. šírka ryhy |
|-------------------|-------------------------------------|
| do 1,0 m | žiadna vyžadovaná minimálna hodnota |
| ≥ 1,00 m ≤ 1,75 m | 0,80 m |
| > 1,75 ≤ 4,00 m | 0,90 m |
| > 4,00 m | 1,00 m |

| | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|--|------------------|
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: | VYPRACOVAL: | KRESLIL: |  Strojné zariadenia pre technológiu vody 913 31 Skalka nad Váhom II/54, e-mail: alvest@alvest.sk tel.: (+421) 032/7440 715, 032/7440 716 | |
| ING. PIJÁK VINCENT | ING. PIJÁK MICHAL | HOREČNÝ ANTON | | |
| | | | | |
| INVESTOR: Obec Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma | | | FORMÁT: | 2*A4 |
| KRAJ: Košický | OKRES: Rožňava | OBEC: Gemerská Poloma | DÁTUM: | 04/2014 |
| AKCIA: | | | STUPEŇ DOK.: | DRS |
| | | | ZÁKAZKOVÉ Č.: | 2014-10/005 |
| | | | ARCHÍVNE Č.: | A 2014-10/005 |
| | | | MIERKA: | POR.ČÍS.VÝKRESU: |
| OBJEKT: E NÁZOV: S001 S001.2 S001.2.15 | | | 1:20 | S001.2.15 |
| | | | | |
| | | | | |
| DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD ZDRUŽENÝ OBJEKT ČOV a PB ULOŽENIE GRAVITAČNÉHO KANALIZAČNÉHO POTRUBIA | | | | |