



LEGENDA ZARIADENÍ:

POZ.	NÁZOV, ROZMER	P. KS
1a	VNUTORNA JEDNOTKA VITOCAL 200-S AWB-E-AC 201.D13	1
1b	VONKAJ.JEDNOTKA VITOCAL 200-S AWB-E-AC 201.D13 (400V)	1
	MAX.VÝSTUPNÁ TEPLOTA 60°C,TEPELNY VÝKON 5,9-14,2kW A7/W35	
	EKVITERMICKÁ REGULÁCIA VITOTRONIC 200 W01C (Z015226)	
2	ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAC 8,8kW -v rozsahu dodavky	1
3	AKUMULACNY ZASOBNÍK VITOCCELL 100-E TYP SVW 200L (Z011358)	1
4	DIALKOVE OVLADANIE VITOTROL 200-A (Z008431)	1
5	ELEKTRICKÝ ROZVADZAC OBJEKTU	1
6	INSTALAC.SADA 16/10 NA ZEM+KONZOLA -12,5M RURY (ZK02945)	1
7	ELEKTRIC.VYHREVNÝ PAS PRE VANU KONDENZATU 1,2m (ZK04097)	1
8	EXPANZNA NADOBA N50 OBJEM 50L, 3bar BIELA	1
	PRIPOJOVACÍ VENTIL PRE N35 (9572213)	1
9	POISTNA SKUPINA PRE OKRUH UK - v rozsahu dodavky pol.1a	1
11	ODKALOVAC SPIROTRAP MBL DN40	1
12	RYCHLOMONT.SADA BEZ ZMIESAVACA M31 DN40 ALPHA	1
	UPEVNENIE NA STENU PRE RMS DN40	1
T1	SNIMAC VONKAJSEJ TEPLOTY - v rozsahu dodavky tep.cerpadla	1
T2	SNIMAC TEPLoty ZASOBNÍKA - ponorný (7438702)	2
T3	SNIMAC ROSNEHO BODU - VLHKOSTI (7452646)	1
T4	SNIMAC VYSTUPNEJ TEPLoty (7426463)	1
T5	TERMOSTAT PROTIMRAZOVEJ OCHRANY (7179164)	1

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Hlavná Cesta 461 v obci Gemerská Poloma

Generálny dodávateľ/General Contractor:

PRIMA PROJEKT-SK
projekčná a inžinierska činnosť

PRIMA PROJEKT - SK, s.r.o.
tel.: +421 902 795 115
e-mail: juraj.barciak@gmail.com

Vedúci projektu:
Project Manager:

Zodpovedný projektant:
Responsible Designer:

Kreslil:
Designer:

ARCHART, s.r.o.

Ing. Jozef Bugáň, PhD.

Ing. Miroslav Šeliga
Ing. Juraj Barčiak

Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby				
Miesto/Place:	k.ú.: Gemerská Poloma, (p.č.: pozri STS)			
Investor:	Obec Gemerská Poloma, Námestie SNP 211/8, 049 22 Gemerská Poloma	Číslo zákazky:		Doplnok č.:
Objekt: Object:	SO-01 BUDOVA s.č.461	Dátum:	04/2024	Zmena č.:
Časť: Part:	SO-01.4 Vykurovanie	Formát:	3x A4	Číslo výkresu: 02
Výkres: Drawing:	Schéma zapojenia	Mierka:	1 : 50	